

東京大学南研究棟アントレプレナーラボ 施設仕様一覧

所在地	東京都文京区本郷7丁目3番1号 国立大学法人東京大学 本郷キャンパス 南研究棟内（2階、3階）
構造・規模	鉄筋コンクリート造 地上3階建

(個室概要)

部屋タイプ	オフィス仕様				実験室仕様							
	部屋面積	約25~27㎡		約50㎡		約25~27㎡		約50~52㎡		約75㎡		約81㎡
部屋数	2階	4室	2階	3室	2階	17室	2階	2室	2階	1室	2階	-
	3階	5室	3階	1室	3階	12室	3階	2室	3階	-	3階	1室
天井高	2階	約2.5m	2階	約2.5m	2階	直天井※	2階	直天井※	2階	直天井※	2階	直天井※
	3階	約3.2m	3階	約3.2m	3階	約3.2m	3階	約3.2m	3階	約3.2m	3階	約3.2m
床荷重	約400kg/㎡				約400kg/㎡							
床仕上	ビニル床シート				ビニル床シート（耐薬性）							
壁仕上	石膏ボード+塗装				石膏ボード+塗装							
天井仕上	化粧石膏ボード				化粧石膏ボード ※2階：コンクリート面+塗装							

(設備関連)

部屋タイプ	オフィス仕様				実験室仕様							
	部屋面積	約25~27㎡		約50㎡		約25~27㎡		約50~52㎡		約75㎡		約81㎡
電源	単相		単相		単相		単相		単相		単相	
		主幹30A		主幹30A		主幹30A		主幹50A		主幹75A		主幹75A
※電源には、室内 空調電源含む	三相		三相		三相		三相		三相		三相	
		主幹30A		主幹50A		主幹30A		主幹50A		主幹75A		主幹75A
照明	約600lx（机上面照度）				約600lx（机上面照度）							
空調	個別空調（テナントによる空調増設は不可）											
実験排気	無し				窓上部より屋外排気ダクトに接続可（設置不可の実験室も有） ※上階又は下階でダクトが既に利用されている場合は接続不可							
給水	無し				廊下側に個別メータ、室内天井面にバルブ止め（20A又は25A）							
排水	無し				各室に排水接続口設置（約25㎡に1箇所設置） （大学基準により放流できない実験排水はテナントにて処理）							
都市ガス	無し				共用廊下コック止め コック以降、入居テナントにて工事、東京ガスと契約							
電話設備	各室突出し配管まで 弱電EPS以降、2次側配線テナント工事											
テレビ共聴	無し				無し							
LAN	各室突出し配管まで（弱電EPS以降、2次側配線テナント工事）											
インターフォン	メインエントランス風除室内：カメラ付インターフォン設置 各室内：モニター付インターフォン設置											

(その他)

エレベーター	17人乗（1,150kg）：1台 扉寸法：W1000×H2100mm、かご内寸：W1500×D1800mm
入退館管理	■入館 メインエントランス風所室内通用口：非接触式ICカードリーダー 各エリア出入口（廊下）：非接触式ICカードリーダー ■入室 各室：非接触式ICカードリーダーを設置
共用会議室	2階：計6室（※中会議室1,2は一体利用可能） 小会議室（約17㎡）：2室、中会議室（約29~35㎡）：4室
緊急シャワー	各エリア中央付近に1箇所設置（1フロア2箇所、計4箇所）
共用駐車場	無し
自家発電機	無し
飼育施設	無し