

# CCR棟 貸室仕様

部屋番号	B-506・507		※旧講義室 階数はM2階があるため実質は6階																
面積	67・68	m <sup>2</sup>	2室間は遮音SWIにて間仕切可能																
内装	床	OAフロア(h=100mm)+タイルカーペット敷き 廊下との段差なし 積載耐荷重:400kg/m <sup>2</sup>																	
	壁	コンクリート下地+石膏ボード張り(GL工法)+クロス貼り																	
	天井	LGS天井下地+石膏ボード捨張り+ロックウール化粧吸音板張り 天井高さh=2700																	
	その他	電動遮光カーテン有り、出入口扉ドアに目隠しのためロールスクリーン有り																	
設備	電気	電源容量 100V	1φ3w 150A	共用盤 L-6-2より			コンセント回路 20A	8	個	電灯回路 20A	1	個	その他回路	-	個	予備(ブランク)	-	個	
		電源容量 200V	-	共用盤 L-6-2より			空調回路	1	個							予備(ブランク)	-	個	
		照明		W × 2灯		16	個	1室に8台		電気量積算メーターなし									
		電話	2	口あり	内線専用・ダイヤルイン・NTT直接契約等、使用形態に合わせ要相談														
		LAN	1	口あり	利用形体によりネットワーク管理者と協議要														
	TV	1	口あり	同軸ケーブル(地上デジタル放送受信可)															
	機械	空調	4	台	1室に2台		空冷HP式マルチエアコン (一般空調機)												
		換気	2	台	1室に1台		全熱交換機 500m <sup>3</sup> /h × 49Pa												
		給排水	なし																
		ガス	なし																
部屋の施錠	一般鍵 建物マスターキー対応有り																		
共用部分	給湯室	5階																	
	トイレ	各階男女交互配置																	
	ベランダ	なし																	
	休憩スペース	なし																	
	会議室	5階に2室あり	予約が必要																
	エントランス	2カ所 エントランスカードが必要 24時間監視カメラ録画有り																	
	EV	乗用1150kg用 1台 乗用2000kg 1台																	
備考																			